Prabuty 19.02.2021 r.

W dniu 17.02.2021 roku wpłynęło następujące pytanie do przetargu: **„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Rypińskiej w Prabutach"**

1 . Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur typu 2 dwuwarstwowych Dn 90 PE 100-RC PN 10 SDR 17?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Kubich

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa " PEWIK" Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty
NIP 581-00-05-078 | tel. 55 2782285 | 55 2782032 | email: sekretariat@pewik.pl